

Состояние противопожарной безопасности

План эвакуации сотрудников имеется, оформлен в соответствии с требованиями, согласован с органами пожарного надзора.

Запасные выходы не загромождены.

Щитовая закрыта, доступ посторонних исключен.

Вход в чердачное помещение закрыт на замок, опломбирован.

Имеющиеся металлические решетки (2 шт.) – распашные.

Автоматическая пожарная сигнализация работоспособна, проверена.

Кислородные баллоны в работе не используются.

Первичные средства пожаротушения (5 огнетушителей марки ОПН-6) исправны, освидетельствованы в октябре 2017 года, следующее освидетельствование – октябрь 2018 г.

Пожарных кранов и гидрантов нет, не предусмотрены проектом.

По результатам проверки от 13 мая 2016 г. государственным инспектором пожарного надзора по г. Кемерово – замечаний нет.